

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL IK. 2/2

Jrk. nr	Kooskõlastav organisatsioon/ planeeritud krundi omanik/ planeeritud maa-ala piirinaaber	Kooskõlastuse nr. ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ärakiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
6	Lennuamet	24.04.2012	Kooskõlastatud märkusteta.	Kiri eraldi lehel	---
7	Keskkonnaamet	Kiri nr. HJR 14-4/12/12832-2 31.05.2012	Keskkonnaameti hinnangul ei ole planeeringulahendusega kavandatud tegevus rohevõrgustiku kaise põhimõtetele vastuolus. Märkused: 1. Palume eraldi väljatuua kummaagi puurkaevu kavandata veevõtt. Juhul kui puurkaevu veevõtt ületab 5m ³ /d, kajastada planeeringu seletuskirjas vee-erikasutusloa taotlemise vajadust. Palume planeeringu seletuskirjas kajastada, millisest põhjavee horisondist kavandatakse veevõttu. 2. Kivisõe kasutamise osas soovitame väljend "keelatud" asendada terminiga "vältida tuleb".	Kiri eraldi lehel	Märkused on arvesse võetud, seletuskiri täiendatud/muudetud.
8	Kangru talu /Anu Uusmaa, omanik/	16.04.2012	Kooskõlastus: Olen nõus detaiplaneeringust tuleneva 7 sõiduauto parkimiskohaga ja vibuväljakut teenindava prügikonteineri asukohaga Kangru talu (33701:004:0500) õuealal.	Joonis nr.4 "Teede ja tehnovõrkude plaan"	---

koostaja Tiit Viirelaid