



MÄRKUSED:

- Eemaldada teise korruse fuajee kohal olevalt katuselt kõik kihid, sh. laelaudis. Siseroomist nähtavale jäävad sarikad lihvida ning lakkida valge lakiga.
- Pikendada viilude küljeräästaid kuni ristuva katuse pinnani, kuhu rajada neelud.
- Rajada uus räästas teise korruse katuse pikendusena kuni ristuva trepikoja katuse pinnani, kuhu rajada neelud.
- Puidukruvi tsingitud, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3; puitmaterjali kvaliteediklass  $\geq$ B. Kuivatatud  $<16\%$ .
- Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. Iga järgmine paan peab katma eelmist vähemalt 150mm ulatuses
- Harjaplekid paigaldada ülekattega min. 200mm.
- Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruve. Tsingitud ning katusega samas toonis. Kõik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kinnitada min. 10 kruvi m2 kohta.
- Räästasse paigaldada tilganinaga räästaplekk.
- Eemaldada kõigi koolihoone ehitismahu tuulekastide kattelaud ja paigaldada uus värvitud hõõveldatud tuulekastilaudis 145x18
- Valitud on ümar sadeveesüsteem 125/100, värvitoon RR28, PUR kattega. Rennid ja torud paigaldada katuse plaanil näidatud kohtadesse. Evakuatsioonitrepikoja väljapääsu ja peaukse varikatustel kasutada torude asemel sülituid. Peaukse varikatuse sülitid paigaldada renniga risti, evakuatsioonitrepikoja väljapääsu varikatuse süiliti pöörata nii, et vesi suunduks haljasalale.

	Objekti asukoht: Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond			Staadium: PP	
	Projekti nimetus: Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine			Töö number: A-1662	
	Joonise nimetus: KATUSE PLAAN			Kujutaja: 22.05.2016	
	EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg nr: 12374604 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn ESM (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTK: EEP002643			Joonise nr.: A-6	Leht: 6
	TELLUJA: Kose Vallavalitsus PROJEKTUJUNT: Madis Tasa PROJEKTEERIS: Madis Nõmm KONTROLLIS: Avo Tasa			Mõõtkava: 1:100	